



## 7 DETAILANFORDERUNGEN: ZUSCHAUERBEREICHE

In der folgenden Tabelle werden wichtige Elemente des Zugangs beschrieben:

In der zweiten Spalte sind in Kursivschrift die entsprechenden Anforderungen aus der Norm SIA 500 aufgelistet, zwecks rascher Übersicht in verkürzter Form. Massgeblich bleiben jedoch der vollständige Text der Norm und die vollständige Liste der Anforderungen, die Übersicht entbindet Planende nicht davon, die Norm SIA 500 zu konsultieren.

In der dritten Spalte sind ergänzende Empfehlungen sowie Erläuterungen (Texte, Figuren) aufgeführt.

Bauelement	<i>Anforderungen aus der Norm SIA 500:2009 inkl. Korrigenda C1-C3</i> Massgeblich ist der vollständige Normtext	Empfehlungen und Erläuterungen												
<p><b>7.1 Rollstuhlgerechte Zuschauerplätze (RP)</b></p>	<p><i>Auszug aus Ziffer 7.7, Anhang A.8.2 und Auslegung A 11 (Oktober 2013) der Norm SIA 500:2009:</i></p> <p><i>Anforderungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fläche horizontal, Zufahrtsbreite min. 1,0 m</li> <li>- Breite 1,10 m, Länge 1,40 m</li> <li>- Verteilt auf alle Platzkategorien</li> </ul> <p><i>Anzahl (Richtwert) gemäss SN EN 13200-1 [2] und Korrigenda SIA 500/C3:2013</i></p> <table border="1" data-bbox="392 1120 895 1462"> <thead> <tr> <th>Total Plätze</th> <th>Anzahl RP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 200</td> <td>min. 2</td> </tr> <tr> <td>200 bis 10'000</td> <td>1% der Plätze</td> </tr> <tr> <td>10'000 bis 20'000</td> <td>100 plus 0,5% der Plätze über 10'000</td> </tr> <tr> <td>20'000 bis 40'000</td> <td>150 plus 0,3% der Plätze über 20'000</td> </tr> <tr> <td>über 40'000</td> <td>210 plus 0,2% der Plätze über 40'000</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Plätze für Begleitpersonen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neben dem rollstuhlgerechten Zuschauerplatz</li> <li>- In Reihen von Rollstuhlplätzen: vorzugsweise frei verschiebbar. Wenn das nicht möglich ist: 2 RP und 2 Begleitpersonen alternierend</li> </ul>	Total Plätze	Anzahl RP	bis 200	min. 2	200 bis 10'000	1% der Plätze	10'000 bis 20'000	100 plus 0,5% der Plätze über 10'000	20'000 bis 40'000	150 plus 0,3% der Plätze über 20'000	über 40'000	210 plus 0,2% der Plätze über 40'000	<p>- Keine Beeinträchtigung der Sichtlinie, auch wenn andere Personen aufstehen</p> <p>Figur 29 Sichtlinien bei rollstuhlgerechten Zuschauerplätzen</p>  <p>Figur 30 Plätze für Begleitpersonen in Reihen von rollstuhlgerechten Zuschauerplätzen</p>  <p>Vorzugsweise frei verschiebbar</p> <p>Variante 2 RP und 2 Begleitpersonen alternierend</p>
Total Plätze	Anzahl RP													
bis 200	min. 2													
200 bis 10'000	1% der Plätze													
10'000 bis 20'000	100 plus 0,5% der Plätze über 10'000													
20'000 bis 40'000	150 plus 0,3% der Plätze über 20'000													
über 40'000	210 plus 0,2% der Plätze über 40'000													